



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРОНШТАДТСКОГО  
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

197760, Санкт-Петербург г, Кронштадт г, Зосимова ул, д 4, литер А  
Телефон: 8-812-311-61-10, факс 8-812-311-61-10

E-mail: dou4sun@mail.ru

ОКПО 53210022 ОГРН 1027808868670

ИНН/КПП 7818010805/784301001


от \_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_

Отчет по проверкам за I полугодие 2018 года

№ п/п	Дата проверки	Проверяющий орган	Цель проверки	Результаты проверки	Взыскания (дисциплинарная или административная ответственность, размер административного штрафа (по каждому взысканию отдельно))	Ущерб, причиненный бюджету СПб	Сумма средств, возмещенных бюджету СПб
1	27.02.2018	Управление социального питания	Выполнение обязательных требований в области организации социального питания и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.	-В пробе «Морковь свежая столовая, в/с» (производитель: ИП Дуденко, поставщик : ООО Молоко») завышено содержание нитратов на 350мг/кг. -В пробе «Пюре из свеклы» занижена массовая доля жира на 76,2%.	-Выставлена претензия поставщику ООО «Молоко» от 23.03.2018года. -Объявлены дисциплинарные взыскания поварам	-	-
2	12.03.2018	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	Оценка качества выполнения государственного задания, соответствия объемных показателей государственного	Объемных и качественных показатели государственного задания представлялись в установленные сроки		-	-

			задания фактически выполненным.				
3	23.03.2018	Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга, с привлечением технического эксперта АНО «Национальный центр эколого-социальному инновационному развитию территорий»	Соблюдение требований Федерального законодательства Российской Федерации по обеспечению условий для доступа инвалидов, в том числе детей-инвалидов в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга	-Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах посещения посетителей. -При входе имеется перепад высот пола. -Тактильные напольные указатели, нанесены не на всю ширину лестничного марша, -Отсутствует санитарный узел для ММГН -Уклон и длинна пандуса не соответствует нормам СП для ММГН	- Административное наказание. Штраф 2000 руб.	-	-
4	25.04.2018	ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС	Плановая проверка соблюдение требований пожарной безопасности	-При применении 3-го типа СОУЭ не оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения, который не содержит слов, способных вызвать панику			

Заведующий ГБДОУ



А.З. Горчакова